

„Rekonstrukce městské kotelny - Bystřice“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem VZ 645116

Zadavatel: Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, IČ: 00231525

Věc : DODATEČNÉ INFORMACE I.

Vážení,

dne 1.11.2016 nám byla v rámci zadávacího řízení doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Z pověření zadavatele Vám předkládám původní znění dotazu vč. odpovědi zadavatele.

Dotaz č. 1:

Projektant profese MaR popisuje v TZ odst.7 *System a komunikace* vybavení řídicího systému. Následně řídicí systém vymezuje např. položkou č.31 Výkazu výměr, kde uvádí typ vnitřní komunikace BACnet/, LonTalk.

Je tento typ vnitřní komunikace podmínkou, nebo může být použit jiný typ komunikace?

Platí tato podmínka komunikace i pro vizualizaci viz pol. č.83-86?

Odpověď č. 1:

S ohledem na plánované propojení stávajících výměňkových stanic s plánovanou dodanou technologií kotlů a VZT včetně dálkového dohledu a správy alarmů je nutné dodržet navržené komunikační rozhraní, které je uvedeno v projektové dokumentaci. Navržené rozhraní je plně transparentní a umožňuje navrhnout více možných variant systémů regulace.

Tyto dodatečné informace zadavatel uveřejnil v souladu s § 49 odst. 3 zákona na profilu zadavatele.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
MARCELA HRDINOVÁ
262 62 DOLNÍ HBITY 77
IČ: 01558544
PORADENSTVÍ
Hrdinová

Marcela Hrdinová

POVĚŘENÁ OSOBA

Marcela Hrdinová, Dolní Hbity 77, 262 62 Dolní Hbity, IČ: 01558544
Živnostenské oprávnění vydal MěÚ Příbram, obecní živnostenský úřad, pod č.j. MeUPB 20438/2013/OŽÚ/Ste
tel./fax: +420 318 697 223, GSM: +420 724 292 315, e-mail: hm.zakazky@gmail.com