



Město Bystřice

Dr. E. Beneše 25

257 51 Bystřice

Telefon: 317 793 217

E-mail: podatelna@mestobystrice.cz

ID datové schránky: p8xbe7a

**Výzva
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
č. 02/2015**

Doplňující údaje:

V odstavci č.2. Vymezení předmětu zakázky a jeho specifikace:

Nad rámec PD zadavatel požaduje provedení 100% kontroly svárů rentgenem a položení datového kabelu po celé délce teplovodu, včetně jeho zaústění, který je předmětem této zakázky. Současně zadavatel požaduje elektronické zabezpečení na realizovaném potrubí ve smyslu identifikace místa průsaku nebo praskliny teplovodu. Dále zadavatel požaduje po celé trase realizovaného teplovodu položit HDPE o průměru 18 mm.

Datovým kabelem se rozumí datový kabel kategorie 6 (UTP CAT6) uloženým ve vhodné chráničce pro tento druh kabelu vzhledem k jeho uložení. Kabel je nutné zavést do objektů u nichž bude realizována zakázka a to tak aby od vstupu do místností dosahoval volné délky minimálně 200 cm.

Položením HDPE se rozumí uložení do trasy teplovodu a jejím zatažením do objektů tak, aby v místnosti kam bude zatažena, dosahovala volné délky min 100 cm.

V Bystřici dne 16.03.2015

Danjel Štěpánek
Mgr. Danjel Štěpánek
starosta města

