

Oznámení o zakázce zveřejněno dne: 13.5.2014  
Ve VVZ pod ev. č. zakázky: 482440

V Ústí nad Labem, dne 2.6.2014

Název veřejné zakázky:

## **„Intenzifikace ČOV Bystřice“**

### **Dodatečné informace č. 1**

Úplné znění dotazu:

Vážený zadavateli,  
s odbornou péčí jsme posoudili Vámi předloženou zadávací dokumentaci, avšak vzhledem ke krátkosti lhůty pro podání nabídky, nemáme možnost ověřit její vhodnost ani zjistit všechny případné rozpory, nesrovnalosti, neúplnost apod. Přesto jsme některé tyto vady zadávací dokumentace zjistili, prosíme o její upřesnění resp. odstranění těchto vad a zasíláme níže popsané dodatečné dotazy:

1. Dotaz k armaturám s elektroovádáním

Jedná se o položky **5,6,7a 8 v PS 03 MaR** a zároveň položky **6,7,9,13,17,18 a 19 PS 01 Potrubí armatury soupis, list Soupis armatur 1.**

Jsou zde rozdílné počty kusů některých armatur a u Solenoidového ventilu se liší DN.

**Dotaz:**

**Jsou (některé) tyto položky shodné? Nedojde ke zdvojenému ocenění? Žádáme o upřesnění, jakým způsobem ocenit tyto položky v PS 01 a PS03.**

**Odpověď:**

Položka č. 5. v PS 03 - MaR obsahuje 5x šoupě s el.pohonem DN 100, ty jsou obsaženy v položkách 6,7 a 17 - Soupisu materiálu trubních rozvodů - v doplnění je uvedeno, že se jedná o dodávku MaR.

Položka č. 6. v PS 03 - MaR obsahovala 2x solenoid DN 20 opraveno na 1ks DN 25 - tak jak bylo a je uvedeno v položce č. 10 Soupisu materiálu trubních rozvodů.

Položka č. 7. MaR je správně - v příloženém Soupisu materiálu trubních rozvodů pol. č. 9 je doplněno – že se jedná o dodávku MaR

Položka 8. MaR (v) je správně - v příloženém Soupisu materiálu trubních rozvodů pol. č 18 je doplněno – že se jedná o dodávku MaR

V Soupisu armatur byl původně u položky 19 uveden elektropohon u pol. 19 (A19a,b), tyto armatury budou ruční - jak je opraveno v příloženém Soupisu materiálu trubních rozvodů.

V příloze těchto dodatečných informací posíláme upravený soupis prací část PS 03 MaR a část PS 01 ČOV - Soupis materiálu trubních rozvodů, kde došlo k drobným úpravám. Do Vaší nabídky prosím oceňte opravený soupis prací dle těchto dodatečných informací.

**Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 10. 6. 2014 do 10:00 hod.**

S pozdravem

Za zástupce zadavatele

Bc. Iva Kořanová

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.



- PROVOD -  
inženýrská společnost, s.r.o.  
V Podhájí 226/28  
400 01 Ústí nad Labem  
Tel.: 475 201 580  
Fax: 474 720 561  
IČ: 250 23 829 DIČ: CZ25023829

Přílohy dodatečných informací č. 1:

PS\_01\_Bystrice\_potrubí\_armatury\_soupis – doplnění.xls (ČOV - Soupis materiálu trubních rozvodů)  
PS\_03\_Bystrice\_MaR - doplnění.xls