

Veřejná zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele dne: 8.1.2014

V Ústí nad Labem, dne 28.1.2014

Název veřejné zakázky:

„Bystřice – rekonstrukce úpravny vody“

Dodatečné informace č. 2

Dotaz uchazeče č. 5:

V doručených dodatečných informacích č. 1 je mimo jiné uvedena úprava v technologické části zadávací dokumentace. Jednou z nich je v soupisu prací položka 21, F-01-Automatický tlakový pískový filtr, průměr 1500mm,, Materiál: uhlíková ocel+epoxidový nátěr.

Dále je v bodě 1.5.5 mimo jiné uvedeno: Pokud uchazeč ocení jiný soupis prací (výkaz výměr) než ten, který je součástí zadávacích podmínek, zadavatel bude klasifikovat tuto změnu jako porušení podmínek zadávacího řízení. Taková nabídka bude vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

Zároveň ZÁKON o veřejných zakázkách připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Z tohoto důvodu vznášíme dotaz, zdali je pro ocenění a následnou případnou realizaci možné použít pro uvedený filtr taktéž materiál z nerezové oceli a bez nátěru. V případě, že ano, pak žádáme o doplnění specifikace v položce soupisu prací a stejně tak v Příloze č. 6 – specifikace, kde je filtr také specifikován a je tím pádem součástí nabídky.

Odpověď:

Nerezový materiál je možné použít, v příloze těchto dodatečných informací posíláme opravenou Přílohu č. 6 a Soupis prací, který prosím oceňte ve Vaší nabídce.

Dotaz uchazeče č. 6:

Uchazeč nenalezl v zadavatelem poskytnuté dokumentaci plán organizace výstavby, nebo jemu obdobný materiál, který by jasně definoval a stanovoval, jaké jsou požadavky na součinnost zadavatele, resp. provozovatele vodovodní sítě, a zhotovitele při provádění prací. A to především v ohledu na zásobování města Bystřice pitnou vodou v průběhu provádění rekonstrukce.

Pro vyloučení pochybností uchazeč tímto žádá o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, jimiž zadavatel doplní potřebné organizační záležitosti a sdělí.

Odpověď:

Projektant po dohodě s provozovatelem stávající vodohospodářské infrastruktury předpokládá úplnou odstávku dodávky pitné vody po dobu 5 dní – nutno s provozovatelem zajistit

zásobování obyvatel města Bystřice pitnou vodou dováženou v cisternách. A dále je předpoklad, že po dobu 21 dní bude nutno zajistit dovoz upravené pitné vody přímo do vodojemu (doba kdy nebude fungovat úprava vody). Výše uvedená doba odstávky a doba rekonstrukce ÚV je závislá na zhotoviteli a jeho organizaci práce. Tyto práce oceňte v Soupisu prací v části Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v položce č. 2.2.

Vzhledem k výše uvedeným opravám rozhodl veřejný zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek - a to do 6.2.2014 do 10:00 hodin.

S pozdravem

Za zástupce zadavatele

Bc. Iva Kořanová

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.



Přílohy dodatečných informací č. 2:

Příloha č. 6 Specifikace výrobků_r2.doc

Soupis prací – Technologická část strojní_r2.xls