



Dolní Hbity 4. srpna 2014  
Ev.č.: 14212

## **„Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Bystřice – Stará budova“**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

**Zadavatel:** Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, IČ: 00231525

Vážení,

dne 31.7.2014 nám byla v rámci zadávacího řízení doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Z pověření zadavatele Vám zasílám původní znění dotazu, vč. odpovědi zadavatele, resp. projektanta.

### **Dotaz č. 1:**

Ve výkazu výměr, oddíl klempířské prvky je parapetní oplechování z poplastovaného Pz plechu. Projektová dokumentace popisuje parapety hliníkové o tl. 1,6mm. Má se uchazeč držet výkazu výměr nebo projektové dokumentace? Dále mám dotaz týkající se tloušťky plechu uvažovaných klempířských výrobků. Pozinkovaný plech tl. 1mm je nestandardním výrobkem, který bude mít značný vliv na celkovou cenu zakázky. Trvá zadavatel na těchto parametrech klempířských výrobků?

### **Odpověď č. 1:**

Parapety hliníkové o tl. 1,6 mm, které jsou uváděny v projektové dokumentaci jsou uvedeny ve výkazu výměr jako položka 108.; dále ano, zadavatel trvá na parametrech klempířských výrobků, jak je uvedeno v projektové dokumentaci.

Tyto dodatečné informace zadavatel uveřejnil v souladu s § 49 odst. 3 zákona na profilu zadavatele.



Markéta Hrdinová

### **POVĚŘENÁ OSOBA**

Markéta Hrdinová, Dolní Hbity 77, 262 62 Dolní Hbity, IČ: 765 98 314  
Živnostenské oprávnění vydal MěÚ Příbram obecní živnostenský úřad pod č.j. MěÚPB-OŽÚ/872/2010/Ste/3  
č.účtu: 235501926/0300, tel./fax: +420 318 697 223, GSM: +420 724 292 315, e-mail: [hm.zakazky@email.cz](mailto:hm.zakazky@email.cz)