



ŽV. želebet.věnec 4xJ12+tr.E6 a 250mm, beton B20

□ otvor 200x200mm, zakryto mřížkou se žaluzií

Hutněné násypy musí být prováděny postupně ve vrstvách zaručujících dokonalé zhutnění (bude upřesněno v dokumentaci pro provádění stavby)

V místě základových pasů se musí vnitřní i vnější násypy provádět postupně ve stejné výškové úrovni hutněných vrstev

Akce: <b>Spolkový dům</b>	
Stavebník: Město Bystřice, Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice	
Místo stavby: Drachkov, č.kat.138/1	
Městský úřad Bystřice	Kraj: Středočeský
Projektant: Miroslav Šebek	Datum: IV/2014
Měřítko: 1:100	
Výkres č.: <b>D.6.</b>	